

## BEKREFTELSE PÅ AKSEPT FRA SJØFARTSDIREKTORATET

10.10.2015

Produkter som det er gitt aksept for, er som følger:

- Bonpet slukkeampulle.
- Deflector sprinklerapparat med manuell utløser.
- Deflector håndslukker.

Iht. Sjøfartsdirektoratets referat med ref.nr 2015/28574 - dok. nr. 3, kan vi bekrefte følgende fakta:

1. Sprinklerapparat/slukkeampullen kan benyttes på fiskefartøy < 10,67 m
2. Sprinklerapparat kan benyttes på lasteskip < 24 m under gitte forutsetninger og med aksept i hvert enkelt tilfelle (søknad fra eier).
3. Håndslukkeren kan benyttes på alle fartøy og skip, ettersom den er DNV godkjent og har Rattmerke.

### Installasjon av «ikke godkjent» brannsikringsutstyr:

Sjøfartsdirektoratet kan akseptere at det installeres brannsikringsutstyr om bord i fartøyet som ikke er godkjent forutsatt at dette utstyret er i tillegg til kravene som stilles i forskriftene, og at utstyret ikke under noen omstendigheter kan medføre skade på mennesker eller miljø. «Ikke godkjent» utstyr som installeres i tillegg til påkrevd utstyr må ikke redusere virkningen av det påbudte brannsikringsutstyret.

Om «ikke godkjent» utstyr installeres skal brukerveiledninger, vedlikeholdsrutiner og retningslinjer fra fabrikant/produsent følges, og dokumentasjonen skal oppbevares om bord. Det skal kunne fremlegges dokumentasjon (datablad etc.) på at utstyret ikke medfører fare for helse og eller miljø under noen omstendigheter.

Våre produkter i kategorien «ikke godkjent» imøtekommer alle ovennevnte krav fra Sjøfartsdirektoratet. Vi har følgende produkter i kategorien «ikke godkjente»:

- Slokkegranat
- Slokkespray
- Blazecut slokkeslange

